TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn

Số:2412606/MT/172606/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/08/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Tại ống thoát khí thải lò đốt bình LPG)
Tọa độ: 0576264/1119024
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 27/06/2025 đến 26/08/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HCM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 172606

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: Từ 13h30 - 16h30 ngày 26/06/2025 tại Tổng kho xăng dầu và LPG - Cầu cảng Cần Thơ - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu HCM tại thành phố Cần Thơ - Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	6,26
2	Hàm lượng SO_2	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
3	Hàm lượng NOx (Tính theo NO_2)	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	11
4	Hàm lượng CO	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	454
5	(*) Hàm lượng Benzen	mg/Nm³	PD CEN/TS 13649:2014	12,32
6	(*) Hàm lượng Toluen	mg/Nm³	PD CEN/TS 13649:2014	KPH (MDL = 0,3)
7	(*) Hàm lượng Xylen (o, m, p)	mg/Nm³	PD CEN/TS 13649:2014	KPH (MDL = 0,3)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (*) chỉ tiêu do PTN hợp đồng phụ thử nghiệm; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn

Số:2422606/MT/172606/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 14/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Tại ống thoát khí thải sau hệ thống lọc bụi máy bắn bi)
Tọa độ: 0576280/1119041
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/06/2025 đến 12/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HCM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 172606

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: Từ 13h30 - 16h30 ngày 26/06/2025 tại Tổng kho xăng dầu và LPG - Cầu cảng Cần Thơ - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu HCM tại thành phố Cần Thơ - Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	5,29

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn

Số:2432606/MT/172606/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 14/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Tại ống thoát khí thải sau hệ thống lọc bụi buồng phun sơn màu)
Tọa độ: 0576245/1119034
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/06/2025 đến 12/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HCM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 172606

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: Từ 13h30 - 16h30 ngày 26/06/2025 tại Tổng kho xăng dầu và LPG - Cầu cảng Cần Thơ - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu HCM tại thành phố Cần Thơ - Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	4,66

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn

VILAS 086

Số:2442606/MT/172606/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 14/07/2025
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 4 (Tại ống thoát khí thải sau hệ thống lọc bụi buồng phun sơn lót)
Tọa độ: 0576255/1119040
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/06/2025 đến 12/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HCM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 172606

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: Từ 13h30 - 16h30 ngày 26/06/2025 tại Tổng kho xăng dầu và LPG - Cầu cảng Cần Thơ - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu HCM tại thành phố Cần Thơ - Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	3,71

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn Website: catech.vn

Số:2402606/MT/172606/25

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 14/07/2025

1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải (Đầu ra HTXL nước thải)
Tọa độ: 0576139/1118842
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu (Khoảng 2,2 lít)
3. Ngày nhận mẫu : 26/06/2025
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/06/2025 đến 12/07/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HCM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ**
Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 172606

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: Từ 13h30 - 16h30 ngày 26/06/2025 tại Tổng kho xăng dầu và LPG - Cầu cảng Cần Thơ - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu HCM tại thành phố Cần Thơ - Lô 15-16, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,28 (tại 29,6°C)
2	Hàm lượng BOD_5 (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	19
3	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	43
4	Hàm lượng chất rắn lơ lửng	mg/L	SMEWW 2540D:2023	19,00
5	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 200.8	0,0041
6	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH (MDL = 0,0002)
7	Hàm lượng Cadimi (Cd)	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH (MDL = 0,00025)
8	Hàm lượng Sắt (Fe)	mg/L	US EPA Method 200.7	KPH (MDL = 0,00008)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - [a] là giới hạn định lượng của phương pháp thử; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.